

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 26.07.2018г по 25.07.2021г.

Код ОКПД 2 20.30.11

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00373

Код ТН ВЭД 3209 90 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВХО Тропикал» (ООО «ВХО Тропикал») (наименование и место нахождения заявителя) ИНН 7811407424. Адрес: 193318, город Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, дом 9, телефон: +7 921 951 7010.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «CC-Dr. Schutz GmbH». Адрес: Holbeinstrasse 17, D-53175 Bonn, Germany, Германия. (наименование и место нахождения изготовителя продукции) Телефон: +49(0)228/95352-20

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОГРН 5167746487519) 117593 г. Москва, Московская обл., ул. Бульвар Литовский, д. 1, оф. 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, факс +7(926)2335528 cdckp@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Полиуретановые двухкомпонентные и однокомпонентные лаки на водной основе для напольных покрытий, торговой марки Eukula, серии StratoExtreme (470,471,472,473), StratoPerfom (461,462), StratoSmart (451,452), StratoNature(484) StratoProfessional (310,311,312,313). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ2, см. Приложение №1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0525Ц-С-2 от 25.07.2018 г., ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ» № ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00373

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г1 слабогорючие
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости -В1 трудновоспламеняемые
12.1.044-89 п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д1 с умеренной малой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа токсичности продуктов Горения – Т2 умеренноопасные
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени РП1-не распространяющие

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

